

Produktspezifikation:

HEIZOEL EL schwefelarm

gemäß DIN 51603 T.1



VIA ENERGY

Juli 2019

Eigenschaften	Grenzwerte	Einheit	Anforderungen	Methode	Prüfergebnis
Farbe (ungefärbt)	2,0		max.	ISO 2049 / ASTM D 1500 / IP 196	
Dichte bei 15°C	860	kg/m ³	max.	DIN EN ISO 12185/ DIN 51757	
Schwefelgehalt	50 0,005	mg/kg % (m/m)	max.	DIN EN ISO 20884 DIN EN ISO 20846	
Siedeverlauf					
Destillatmenge bei 250°C	<65	% (V/V)	max.	DIN EN ISO 3405	
Destillatmenge bei 350°C	85	% (V/V)	min.		
Farbstoff (Solvent Yellow 124)	5,0	mg/kg	min.	DIN 51426	
(nur für gekennzeichnete Ware)	6,0	mg/kg	max.		
Roter Farbstoff	4,1	mg/l	min.	DIN 51426 (Anlage 2 der Energiesteuerverordnung)	
	4,9	mg/l	max.		
Euromarker	6,0	mg/l	min.	DIN 51426 (Anlage 3 der Energiesteuerverordnung)	
	7,2	mg/l	max.		
Flammpunkt	55	°C	min.	DIN EN ISO 2719	
Cloud	3,0	°C	max.	DIN EN 23015	
CFPP	bei max. + 3°C minus 12 bei max. + 2°C minus 11 bei max. +1°C minus 10	°C °C °C	max. max. max	DIN EN 116	
Viskosität bei 20°C	6,00	mm ² /s	max.	DIN 51562-1	
Koksrückstand von 10% Destillationsrückstand	0,30	% (m/m)	max.	DIN EN ISO 10370 oder DIN 51562-1	
Wassergehalt	200	mg / kg	max.	DIN EN ISO 12937 oder DIN 51777-1	
Asche	0,01	% (m/m)	max.	DIN EN ISO 6245	
Gesamtverschmutzung Aussehen des Membranfilters:	24	mg/kg beiger Belag	max.	DIN EN 12662	
Thermische Stabilität (Sediment)	140	mg/kg	max.	DIN 51371	
Lagerstabilität	ist anzugeben	mg/kg		DIN 51471	
Heizwert (Hu)	42,6	MJ/kg	min.	DIN 51900 T..1-3.	
Schmierfähigkeit	460,0	um	max.	DIN EN ISO 12156-1	
frei von Chlorverbindungen					

Heizöl darf nur Komponenten enthalten, die aus Mineralölverarbeitungsverfahren stammen und die vorher zu keinem anderen Zweck eingesetzt worden sind.

Der Gehalt an Fettsäure- Methylestern, der aufgrund der Logistik in HEL enthalten sein darf, ist auf max. 0,5 % V/V begrenzt.

Zumischungen aus Paraffinen, die aus der Synthese oder Hydrotreatment stammen, sind zulässig. Dazu zählen Produkte aus der Fischer- Tropsch- Synthese (GTL= GTL, BTL, CTL) und Produkte aus Hydrotratement (z.B. hydrierte Pflanzenöle, HVO).

Im Übrigen gelten alle Anforderungen, die sich aus der DIN 51603 T. 1 in der jeweils gültigen Fassung ergeben.